

Заказчик: Соколов И.О.	Место отбора проб: М.О. Подольск	Вид источника: Скважина
Вид анализа: Индивидуальный	Дата приема пробы: 03.06.2019	№ образца: 324

Информационный протокол №324

Определяемый показатель	Полученный результат	Нормативное значение (СанПиН 2.1.4.1175-02)	Единица измерения	Нормативный документ
Общие показатели				
рН	7,1	6,0 – 9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость общая	6,97	Не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Катионы				
Железо общее	0,08	0,3*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

"0" означает, что содержание определяемого компонента ниже порога обнаружения.

*Нормативы установлены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Результаты анализа распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и носят информационный характер.

Заключение

Уважаемый Заказчик, проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Превышений по измеряемым параметрам не выявлено.

Ответственный за подготовку протокола



Ильин Н.М.