

Заказчик:	Место отбора проб:	Вид источника:
Буреев Н.И.	М.О. Наро-Фоминский р-н	Скважина
Вид анализа:	Дата приема пробы:	№ образца:
Микробиологический	10.06.2019	482

Информационный протокол №482

Определяемый показатель	Полученный результат	Нормативное значение (СанПиН 2.1.4.1175-02)	Единица измерения	Нормативный документ
Микробиологические показатели				
ОМЧ (мезофильные аэробные и факультативно аэробные)	3	Не более 100	число образующихся колоний бактерий в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (БГКП колиформы)	не обнаружено	Отсутствие	число бактерий в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	число бактерий в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Результаты анализа распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и носят информационный характер.

Заключение

Уважаемый Заказчик, проба воды по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Превышений по измеряемым параметрам не выявлено.

Ответственный за подготовку протокола



Ильин Н.М.