

## Информационный протокол №18 \_\_\_\_

### Сведения о заказчике и пробе:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Объект испытаний: Бассейн

Место отбора проб: \_\_\_\_\_

Отбор выполнен: Сотрудником лаборатории ИОН

Дата отбора пробы: 15.09.2025

Дата приёма пробы: 15.09.2025

Номер образца: 18 \_\_\_\_

### Результаты испытаний:

Определяемый показатель	Полученный результат	Нормативное значение <sup>[1]</sup>	Единица измерения	Нормативный документ
Мутность	<1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	<1	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах	3	Не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Хлор остаточный свободный	0.07	-	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.113
Серебро	< 0.005	Не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57165-2016
<b>Хлориды</b>	<b>510</b>	Не более 350	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.132
Формальдегид	0.027	Не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.2:4.227-2006
Озон	< 0.01	Не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	Методика № 01.1:2.3.4.19-05 (ФР.1.31.2006.02328)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	-	число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) при (37±1,0)°С	0	-	число образующихся колоний бактерий в 1 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Хлороформ	0.039	Не более 0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды") «Гигиенические нормативы и требования к



Лаборатория ИОН в Научном парке МГУ  
ООО "Аналитический центр" ИНН/КПП 7715349935/771501001  
Москва, мкр. Ленинские горы, 1с75А, пом. 125  
Москва, ул. Добролюбова, 21А, корпус А, подъезд 3, пом. 15  
+7 (495) 149-23-57, [analiz@ion-lab.ru](mailto:analiz@ion-lab.ru), <https://ion-lab.ru/>  
Сертификат соответствия № РОСС RU.04ИБФ1.OC23.0001190



обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Параметр "Привкус" исследуется только в бутилированной воде с ненарушенной заводской упаковкой.

*Результаты анализа распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и носят информационный характер.*

### Мнение\*

Уважаемый Заказчик, проба воды по исследованным показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  
Отклонение по следующим параметрам: **хлориды**.

\*Мнение имеет справочный характер и не является заключением о соответствии или несоответствии

Ответственный за  
подготовку протокола:

Руководитель  
лаборатории ИОН:



Смирнов Н.Е.

Тушин Р.М.